

**ПРОТОКОЛ**  
**от «03» апреля 2013 года № 57**  
**внеочередного заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»**  
**(НП СРО «ЕАС»)**  
**(далее Дисциплинарная комиссия)**

г. Красноярск "03" апреля 2013 год  
Место проведения заседания: 660020, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2А, 2 этаж.  
Время проведения заседания: 15:00 - 16:00 часов местного времени.  
Форма проведения заседания - очная.

**Председатель Дисциплинарной комиссии:**

Васильев Андрей Витальевич - ООО «СК-Енисей»

**Члены Дисциплинарной комиссии:**

Рощенко Александр Алексеевич – ООО «НПЦ «СибСпецЗащита»  
Шалимова Татьяна Ивановна - ООО «СТМ-Инвест»

**Секретарь Дисциплинарной комиссии:**

Соловых Ольга Николаевна – ведущий специалист  
Информационно-аналитического отдела

Кворум имеется.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей».

**Голосовали «за» - единогласно.**

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

Председатель поставил на рассмотрение заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» вопрос об утверждении следующей повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение материалов, указанных в Акте проверки № 480-ОЖС Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, проведенной в отношении ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС».

С повесткой дня члены Дисциплинарной комиссии ознакомлены заранее, предложений и вопросов по повестке дня не поступало.

**Голосовали «за» - единогласно.**

Повестка дня заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

1. Рассмотрение материалов, указанных в Акте проверки № 480-ОЖС Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, проведенной в отношении ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС».

**Слушали:** О. Н. Соловых – ведущего специалиста информационно-аналитического отдела НП СРО «ЕАС» с информацией о результатах проверки, указанных в Акте № 480-ОЖС Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, проведенной в отношении ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС».

Прилепина Д.В. - представителя ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС» с пояснениями о том, что применение свай сечением 300х300 мм соответствуют проектной документации шифр 21-11 КЖ. Применение свай сечением 400х400 мм, предусмотренное ПОС, является технической ошибкой, допущенной при составлении ПОС. По состоянию на 03.04.2013 года данная ошибка устранена – на листе 4 проекта 21-11 ПОС внесены соответствующие изменения.

**Решили:** данное нарушение не оказывает влияния на безопасность объекта капитального строительства. Основания для применения мер Дисциплинарного взыскания в отношении ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС» отсутствуют.

**Председатель Дисциплинарной комиссии:**

А.В. Васильев/

**Ответственный секретарь**

О.Н.Соловых /